

Valores Indicativos en lazos de control

Variable	Ganancia (%/%)			Tiempo Integral (min)			Tiempo Derivativo (min)		
	Mín	Normal	Máximo	Mín	Normal	Máximo	Mín	Normal	Máximo
Presión Líquido	0,2	0,7	1,5	0,05	0,2	0,5	0	0	0
P Gas, V pequeño	0,5	1	4	0,2	0,5	1	0	0,1	0,25
P Gas, V grande	2	5	10	2	5	20	0	1	5
Caudal	0,2	0,7	1,5	0,05	0,2	0,5	0	0	0
Temperatura Línea	0,5	1	4	0,2	0,5	1	0	0,1	0,25
Temperatura Reactor	2	5	10	2	5	20	0	1	5
Nivel Ajustado	1	5	10	2	10	30	0	1	2
Nivel Tanque compensación	1	2	4	10	60	No	0	0	0

* Estos valores son indicativos, en ningún caso son concluyentes. Únicamente sirven a nivel guía.

* La derivada no se debe usar en procesos con ruido y cuando se produzcan picos en la CO